

Утверждаю



Директор МАОУДО «ЦДО» г. Холма

Н.Н. Бульбах

Приказ № 21 от 26.12.2020 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов в здание МАОУДО «Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма, и предоставляемых в нем услуг в сфере дополнительного образования.

1. Краткая характеристика объекта

Адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, дом 88.

Наименование предоставляемых услуг: реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Сведения об объекте:

Отдельно стоящее 3 этажное здание, часть здания 2 этаж, 531,1 кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка: 2179,0 кв.м.

Наименование организации: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма.

Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование.

Форма собственности: муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Отдел образования Администрации Холмского муниципального района,

175200 Новгородская область, г. Холм, пл. Победы д.2

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления услуг населению

Сфера деятельности: дополнительное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): до 80 человек

Форма оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6–18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	нет
5	Пандусы	есть
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	есть
8	Доступные входные группы	есть
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуг
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников,	нет

	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчик	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специально обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	Иные	нет

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1	Вход в здание: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользкое покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	2022 год (в пределах финансирования)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	2022 год (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. Оборудовать поручнями раковины, установить унитазы и опорные поручни.	2022 год в (в пределах финансирования)

